

ADENDA No. 1

La Empresa de Energía del Quindío S.A E.S.P. se permite responder las solicitudes de los oferentes interesados en participar en el proceso de Contratación del suministro de Overoles para el personal de mantenimiento de subestaciones y líneas.

PREGUNTA No. 1 POSIBLE OFERENTE No. 1

La tela solicitada debe de ser tela tratada (simple o polimerizada) o de fibras naturales inherente? Y que grado de protección térmica, cuantas cal/cm² debe tener los overoles?

RESPUESTA No. 1 POSIBLE OFERENTE No. 1

Se aclara que esta respuesta es para las dos preguntas anteriores.

Dril tipo industrial, retardante a la llama se acepta tela tratada químicamente o de fibras inherentemente retardantes a la combustión.

El oferente deberá especificar el gramaje de la tela a suministrar y el grado de protección térmica ofertada en [cal/cm²] acorde a la norma NFPA70

Armenia, Julio 27 de 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cesar Augusto Velasco Ocampo".

CESAR AUGUSTO VELASCO OCAMPO
Gerente General

A handwritten signature in black ink, appearing to read "VoBo Secretaría General".

VoBo Secretaría General