


MEDIDAS EN METROS

Código de la familia	Ítem	Código EDEQ	DETALLE	CANTIDAD
A	1	9	Aislador tipo pin para 13.2 kV, ANSI C29.5 clase 55.4	6
A	10	14	Aislador de porcelana tipo carrete para red de distribución secundaria (ANSI C29.3)	1
D	2	207	Diagonal para cruceta metálica en ángulo de 51 mm (2") x 51 mm (2") x 6 mm (1/4"), incluye estribo de apoyo, longitud 1.5 m	2
E	2	226	Espigo pin para cruceta metálica de 13.2 kV	6
H	3	193	Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3") x 76 mm (3") x 6 mm (1/4") x 2.3 m	2
H	30	329	Percha de 1 puesto	1
I	7	157	Collarín de 152 mm (6") a 178 mm (7") doble	2
I	9	159	Collarín de 178 mm (7") a 203 mm (8") doble tipo pesado	2
I	12	161	Collarín de 203 mm (8") a 229 mm (9") sencillo	1
J	10	382	Tornillo banana de 16 mm (5/8") x 38 mm (1 1/2") galvanizado	6
J	14	383	Tornillo de 13 mm (1/2") x 38 mm (1 1/2") galvanizado	2
P	3	5753	Poste de ferrocemento de 12 m x 750 kgf	1

 La energía de nuestra gente	EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.			NORMA LA418
	LISTADO MATERIALES			
Elaboró: Convenio EDEQ-UTP	Revisó:	Aprobó:	Fecha: Febrero de 2009	