


Código de la familia	Ítem	Código EDEQ	DETALLE	CANTIDAD
A	2	1014	Aislador de suspensión de 165 mm (6½") de diámetro (ICONTEC clase AS-1)	6
A	10	14	Aislador de porcelana tipo carrete para red de distribución secundaria (ANSI C29.3)	1
D	2	207	Diagonal para cruceta metálica en ángulo de 51 mm (2") x 51 mm (2") x 6 mm (¼"), incluye estribo de apoyo, longitud 1.5 m	2
G	4	291	Grapa terminal tipo pistola hasta No. 4/0 AWG	3
H	3	193	Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3") x 76 mm (3") x 6 mm (¼") x 2.3 m	2
H	30	329	Percha de 1 puesto	1
I	7	157	Collarín de 152 mm (6") a 178 mm (7") doble	1
I	9	159	Collarín de 178 mm (7") a 203 mm (8") doble tipo pesado	1
I	12	161	Collarín de 203 mm (8") a 229 mm (9") sencillo	1
J	10	382	Tornillo banana de 16 mm (5/8") x 38 mm (1½") galvanizado	5
J	14	383	Tornillo de 13 mm (½") x 38 mm (1½") galvanizado	2
J	22	410	Tuerca de ojo alargada de 16 mm (5/8")	3
P	3	5753	Poste de ferroconcreto de 12 m x 750 kgf	1

 La energía de nuestra gente	EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.			NORMA LA419
	LISTADO MATERIALES			
Elaboró: Convenio EDEQ-UTP	Revisó:	Aprobó:	Fecha: Febrero de 2009	